

I. Результаты правового обследования:

1. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 63» (МБДОУ № 63) по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 179

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Вход		<ol style="list-style-type: none">1. Вход на территорию учреждения оборудован доступными для инвалидов и МГН элементами информации об объекте и продублирован шрифтом Брайля п. 5.1. СП 59.13330.2016 и п.6. ст.15 ФЗ №181.2. Вход оборудован символами, указывающими на доступность объекта для отдельных категорий инвалидов (по п.4.5.1 ГОСТ Р 52131-2003) (пиктограммы) п. 6.1.7 СП 59.13330.2016.3. Установлены поручни по ГОСТ Р 51261-99. Вдоль обеих сторон лестничного марша основного входа в здание. Поручни расположены на высоте 0,9 и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м и имеют не травмирующее завершение (СП 59.13330.2016).4. Выделены краевые ступени лестничного марша у входа в здание контрастным цветом п 5.1.12 СП 59.13330.2016


Дверь (входная)



1. Входная дверь имеет ширину рабочей створки 0,9 м. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм, что соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2016.
2. Установлена кнопка вызова персонала перед входом в здание учреждения, доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. (в соответствии с: аб. 5 ст. 2 Конвенции ООН о правах инвалидов: «разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод п.13 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309: По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг Комиссий для включения в Паспорт доступности разрабатывается (с учётом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года...) предложения по принятию управленческих решений. СП 59.13330.2016 в рамках «разумного приспособления») аб. 11 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования: «- сопровождение


2. Пути (путей) движения внутри детского сада
(в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 63» (МБДОУ № 63) по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 179

Наименование функционально-планировочного элемента	Описание	Фотографии
Зальная зона обслуживания	Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы и оборудованы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания, в соответствии с п 6.2. СП 59.13330.2016	
Дверь	<p>Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров соответствуют требованиям п 6.2.4. СП 59.13330.2016.</p> <p>Дверные ручки имеют форму, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье, соответствует п. 6.4.3 СП 59.13330.2016</p>	
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	<p>Проектные решения обеспечивают безопасность посетителей, учитывая психофизические возможности инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании, что соответствует п. 6.2.19 СП 59.13330.2016.</p> <p>Место обслуживания и временного нахождения МГН расположено на минимальном расстоянии от эвакуационного выхода из помещения здания наружу, что соответствует п .6.2.20 СП 59.13330.2016</p>	

3. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 63» (МБДОУ № 63) по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 179

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Работы по адаптации объектов
Кабинетная форма обслуживания (групповая)		С помощью применения кнопки вызова персонала осуществляется сопровождение сотрудниками МБДОУ № 63 инвалидов и других МГН для приема граждан в кабинете заведующей.




Зальная форма
обслуживания



Используется портативная
индукционная система для
усиления звука для
слабослышащих (п. 8.1.10 СП
59.13330.2016)

4. Системы информации на объекте
 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 63» (МБДОУ № 63) по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 179

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Визуальные средства		<p>1. Вход оборудован символами, указывающими на доступность объекта для отдельных категорий инвалидов (по п.4.5.1 ГОСТ Р 52131-2003) (пиктограммы) п. 6.1.7 СП 59.13330.2016.</p>
Акустические средства		<p>1. Используется портативная индукционная система для усиления звука для слабослышащих (п. 8.1.10 СП 59.13330.2016)</p>
Тактильные средства		<p>1. Вход в здание учреждения оборудован доступными для инвалидов и МГН элементами информации об объекте и продублирован шрифтом Брайля, также имеется подсветка таблички для лучшей видимости в темное время суток или тумана п. 5.1. СП 59.13330.2016 и п.6. ст.15 ФЗ №181.</p>