

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«01» сентября 2021 г.
учётный № проверки 61210061000200620887



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пер. Доломановский, 132,
Сайт: www.61.mchs.gov.ru

г. Ростов-на-Дону, 344018
E-mail: gpn_rnd@mail.ru

Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1-414/1**

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 63»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича № 1-414 от «01» сентября 2021 года
в период с «06» сентября 2021 г. по «17» сентября 2021 г.

Государственным инспектором города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Зуенко Романом Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой, присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад № 63» Ерохина Елена Владимировна; Заместитель заведующего по АХЧ Сухорукова Инга Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
Общие нарушения				
1.	- на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарн ого режима в Российской Федерации" (далее – ППР № 1479)	06.06.2021	
2.	на объекте защиты руководитель организации не обеспечил внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.	п. 54 ППР 1479	06.06.2021	
3.	на объекте защиты в инструкции о мерах пожарной безопасности не отображено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	пп. «Л» п. 393 ППР № 1479	06.06.2021	
4.	на объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 7.6.3 СП 52.13130.2016 на пути эвакуации в коридоре эвакуационное освещение расположено за подвесным потолком.	ч. 1. ст. 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – ФЗ №	06.06.2021	

		123), п. 37 ППР № 1479		
5.	на объекте защиты в помещении музыкального зала и группы №1 допускается применение горючего материала для покрытия пола (паркет) сертификат соответствия не представлен.	ч. 7 ст. 134 ФЗ № 123, п. 25 ППР 1479	06.06.2021	
6.	на объекте защиты в помещении кухни допускается эксплуатация электрической проводки с видимыми нарушениями изоляции.	пп. «а» п. 35 ППР № 1479	06.06.2021	
7.	на объекте защиты на дверях складских помещений отсутствует информация о категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 12 ППР № 1479	06.06.2021	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отделения НД и ПР по Кировскому району отдела НД и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Р.С. Зуенко

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего документарную проверку



(подпись)

Предписание на ____ стр. для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя

« ____ » _____ 2021 г.

(подпись)